

令和7年9月13日

大阪市立東淀川区老人福祉センター2階・3階エアコン改修工事 仕様書

1 工事概要

大阪市立東淀川区老人福祉センター

2階教養娯楽室のエアコン・3階第1会議室のエアコン改修工事

2 工事場所

〒533-0022 大阪市東淀川区淡路4丁目1番6号

大阪市立東淀川区老人福祉センター

3 見積書について

(1) 見積書の宛名

大阪市立東淀川区老人福祉センター

(2) 見積書内容

内訳（既設の空調機器の廃棄処分料金も含む）を記載し、税込価格にすること

(3) 提出方法

持参または郵送（郵送記録証明ができるものとする）にて期限までに必着のこと

(4) 見積書提出期限

令和7年9月29日（月）午後3時まで

※参加申出については、9月17日（水）まで

4 機器仕様について

(1) 2階 室内機1台 室外機1台入替工事

（冷房能力5, 6kw 室内機1台 室外機1台を設置する）

(2) 3階 室内機2台 室外機1台入替工事

（冷房能力10, 0kw 室内機2台 室外機1台を設置する）

※1 共に、冷媒配管は既存配管を使用するものとする、機器の能力に関しては、現状能力と同等以上とする（型式は問わない）

※2 高齢者が使用する施設につき、空調機器に新型コロナウイルスなどの細菌抑制効果のある空気清浄機能（ナノイーなど）が搭載されていること

## 5 その他

- ・本工事に伴い必要となる調整、試運転、絶縁測定などは全て本工事に含める
- ・入替後の既存機器の廃棄に関しては法令に基づき本工事業者にて実施のこと
- ・今回の見積等にかかわる費用の一切は、業者側の負担とする
- ・現地調査については、事前に訪問日を担当者と連絡調整のこと
- ・入札者は、必ず工程表を提出すること

## 6 問合せ・提出先

大阪市立東淀川区老人福祉センター（担当：松谷）

住 所：大阪市東淀川区淡路4丁目1番6号

電 話：06-6322-0173

e-mail：rjfc65hy@fancy.ocn.ne.jp